

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2(МАОУ СОШ№2)
ст.Брюховецкая, муниципального образования Брюховецкий район

Место нахождения (адрес): ст.Брюховецкая. ул.Ростовская, 1.

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: оперативное управление, директор Кудря Т.В. ИНН 2327005025, тел.8(86156)32273

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 -----
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 -----
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	--	Перепада поверхности нет п. 4.1.12 -----
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	--	п. 4.1.12 -----
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	--	п. 4.1.12 -----

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	--	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -----
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	--	п. 4.1.12 -----
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	--	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14 -----
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	--	п. 4.1.14 -----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	--	п. 4.1.14 -----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	--	п. 4.1.15 -----
Поручни пандуса:			--	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	--	п. 4.1.1 -----
- на высоте	К	0,7 м.	--	п. 4.1.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	--	п. 4.1.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	----	п. 4.1.15 -----
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	имеется	п. 4.2.1 -----
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	имеется	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 -----
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	соответствует	п. 4.2.2 -----
Обозначение места специальным зна-				-----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6 -----
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6 -----
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-----	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5 -----
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8 -----
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8 -----
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	имеется	п. 4.1.3 -----
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7 -----
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7 -----
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8 -----
Открытая лестница:			Не требуется	Поверхность ровная
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12 _____
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12 _____
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12 _____
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12 _____

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12 _____
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14 Поверхность ровная
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14 _____
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14 _____
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 _____
Поручни пандуса:			-----	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 _____
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 _____
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 _____
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 _____
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	имеются	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)----- ----
- поручни на высоте	О, С	90 см.	имеются	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)-----
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12 _____
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12 _____
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12 _____
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 подъемное устройство

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	--	п. 4.1.14 -----
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	----	п. 4.1.14 -----
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-----	п. 4.1.15 -----
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	----	п. 4.1.15 -----
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) -----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15 -----
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	имеется	п. 4.1.14; п. 5.2.13 -----
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3 -----
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3 -----
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3 -----
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	имеется	п. 5.1.5 -----
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	имеется	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1 -----
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1 -----
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4 -----
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4 -----
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			соответствует	
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7 -----
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7 -----
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				На 2-3этаж
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.2.9 противоскользящее не закреплено

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	имеется	п. 5.2.15 Имеется перила лестницы с одной стороны, со стороны стены отсутствует
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 с одной стороны перила лестницы
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 5.2.10 Поручень в одном уровне
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16 Обозначения шрифтом Брайля номера этажа, направления движения
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 Перед лестничным маршем не закреплён напольный указатель и не окрашено контрастно поверхность.
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 Не выделены цветами ступени и площадка
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Требуется подъёмник, высота подъёма более 3,0м.
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13 -----
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13 -----
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-----	п. 5.2.13 -----
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15 -----
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15 -----
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14 -----
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13 Требуется подъемник, так как перепад высоты более 3,0м. дублирующий внутреннюю лестницу на этаж.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				1-й этаж
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 -----
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 Дверь деревянная
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Учреждение не оборудовано лифтом
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18 -----
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18 -----
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -----
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20 -----
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20 -----

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж _1_ Этаж -1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				Актовый, спортивный
Количество мест для инвалидов- колясочников	К	не менее 1%	имеется	п. 7.1.7
Размер места для инвалида- колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Не требуется	п. 7.1.9 -----
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 7.1.9 -----
Предприятия торговли			-----	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1-----
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1-----
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2-----
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2-----
Предприятия питания			-----	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7-----
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7-----

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	соответствует	п. 7.4.7-----
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			-----	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9-----
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1-----
Входная дверь в номер:			-----	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4-----
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1-----
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8-----
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4-----
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11-----
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11-----
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11-----
Обслуживание в кабинете:				Этаж-1
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п.6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u>1</u>				
Доля доступных кабин уборных от об- щего количества	К	7% (но не менее 1)	имеется	п. 5.3.2 -----
Знак доступности кабины для инвали- дов	К	наличие	имеется	п. 5.3.6 -----
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 -----
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. -----
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	соответствует	п. 5.3.6 -----
2.6. Средства информации – этаж <u>1-3</u>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	имеется	п. 5.5. -----