



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Брюховецкого района

ул.Красная 190, ст.Брюховецкая, Россия 352750

тел. 8-86156 3-32-01

А.А. Агеева № *21-ОД-21/1308*

И.о. директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.П. Маресьева ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

Агеевой О.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
о технической эксплуатации электроустановок,
об образовании в Российской Федерации

Прокуратурой района проведена проверка исполнения общеобразовательными учреждениями законодательства о технической эксплуатации электроустановок, об образовании в Российской Федерации, по результатам которой в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №2 имени А.П. Маресьева ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее – МАОУ СОШ №2) выявлены нарушения, выраженные в следующем.

В соответствии с п.6 ст. 28 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, пристра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктом 7 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе

при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы.

В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, обеспечивают выполнение технологических требований к техническим устройствам сетей, а также согласованные режимы работы Единой энергетической системы России.

Согласно п. 1.2.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (далее - Правила) потребитель обязан обеспечить:

содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов;

своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;

обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала;

надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;

охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;

охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;

учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;

представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;

разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;

укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;

учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;

проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;

выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

Пунктом 1.6.1 Правил предусмотрено, что потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.

Проверкой установлено, что в МАОУ СОШ №2 проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии не проводится, в связи с чем 07.04.2021 допущено короткое замыкание электроплафона в помещении столовой.

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение требований законодательства о технической эксплуатации электроустановок, об образовании в Российской Федерации со стороны должностных лиц МАОУ СОШ №2. Условиями, способствующими указанным нарушениям, является отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства МАОУ СОШ №2 за деятельностью подчиненных работников.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять исчерпывающие меры к устранению отмеченных нарушений, причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных в нарушении закона должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



И.В. Киселев